

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Солонского района теплоснабжения

Е.Ю. Мещерякова

ГРАФИК

испытания тепловых сетей на максимальную температуру

№ п/п	Наименование котельной	Дата обследования	Ответственный	Примечание
1	2	3	4	5
1	БМК-0,8 Мвт, г. Солыцы, ул. Заречная, д.56б	17.03.2028	Кубарев И.В.	
2	№2 "Калинина" д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6	18.03.2028	Сергута С.А.	
3	№3 "Ленина" д. Выбити ул. Центральная, д.112	18.03.2028	Сергута С.А.	
4	№6 "Ташкент-2" г. Солыцы ул. Лермонтова д. 6а	17.03.2028	Кубарев И.В.	
5	№12 "Луговая", г. Солыцы ул. Луговая, 13а	17.03.2028	Кубарев И.В.	
6	№14 "Ленина" д. Жильско, пер. Горский, 1	18.03.2028	Сергута С.А.	
7	№15 "Сосновка" п. Сосновка, ул. Школьная, 10	18.03.2028	Сергута С.А.	
8	№18 "Псковская", г.Солыцы, ул. Псковская, з/у 31и	17.03.2028	Сергута С.А.	
9	№22 "Ретно", д. Ретно, ул. Новая, 2а	18.03.2028	Сергута С.А.	
10	ТТУ №3 п. Волот, ул. Садовая з/у 1к	19.03.2028	Павлов И.С.	
11	Электрокотельная №9, д. Порожки, Волотовский район, ул. Школьная, з/у 3б	19.03.2028	Павлов И.С.	
12	Электрокотельная №9а, д. Порожки, Волотовский район, ул. Школьная, з/у 15а	19.03.2028	Павлов И.С.	

Инженер-теплотехник:

Е.Г. Лынёва

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Солецкого района теплоснабжения

Е.Ю. Мецерыкова



График

проведения мероприятий по контролю за состоянием подземных
трубопроводов тепловой сети (шурфовки)

№ п/п	Наименование котельной	Дата обследования	Ответственный	Примечание
1	2	3	4	5
1	БМК-0,8 Мвт, г. Сольцы, ул. Заречная, д.56б	-	-	Шурфовка не требуется, трубопроводы наружные, протяжённость подземного трубопровода менее 15м
2	№2 "Калинина" д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6	С 01.02.2025 по 01.09.2025	Сергута С.А.	
3	№3 "Ленина" д. Выбити ул. Центральная, д.112	С 01.02.2025 по 01.09.2025	Сергута С.А.	
4	№6 "Ташкент-2" г. Сольцы ул. Лермонтова д. ба	С 01.02.2025 по 01.09.2025	Кубарев И.В.	
5	№12 "Луговая", г. Сольцы ул. Луговая, 13а	С 01.02.2025 по 01.09.2025	Кубарев И.В.	
6	№14 "Ленина" д. Жильско, пер. Горский, 1	С 01.02.2025 по 01.09.2025	Сергута С.А.	
7	№15 "Сосновка" п. Сосновка, ул. Школьная, 10	-	-	Шурфовка не требуется, протяжённость трубопровода менее 15м

8	№18 "Псковская", г. Сольцы, ул. Псковская, з/у 31и	-	-	Шурфовка не требуется, протяжённость трубопровода менее 15м
9	№22 "Ретно", д. Ретно, ул. Новая, 2а	-	-	Шурфовка не требуется, трубопроводы наружные
10	ТГУ №3 п. Волот, ул. Садовая з/у 1к	С 01.02.2025 по 01.09.2025	Павлов И.С.	
11	Электростанция №9, д. Порожки, Волотовский район, ул. Школьная, з/у 3б	-	-	Шурфовка не требуется, протяжённость трубопровода менее 15м
12	Электростанция №9а, д. Порожки, Волотовский район, ул. Школьная, з/у 15а	-	-	Шурфовка не требуется, трубопроводы наружные

Инженер-теплотехник:



Е.Г. Лынёва

График поверки коммерческих узлов учета потребления воды и газа

Котельная	Наименование СИ	Тип СИ	Зав. №	Дата поверки	Дата следующей поверки	Межповерочный интервал
БМК-0,8 МВт №1	Счетчик газа	ПП ИРВИС-Ультра-Пип16-DN50-270-BII-ГОТ	36072	25.05.2023	28.05.2026	3
БМК-0,8 МВт №1	Расходомер	Интерфлоу	292723	05.05.2023	04.05.2027	4
Котельная №2 "Калинина" д.Дуброво	счетчик холодного водоснабжения	ВСХНд-15	70451574	15.07.2024	14.07.2030	6
Котельная №3 "Ленина" д. Выбити	счетчик холодного водоснабжения	ВСХНд-20	64877365	19.12.2024	18.12.2030	6
Котельная №6 "Ташкент-2" г. Солыцы	счетчик холодного водоснабжения	ВСХНд-50	093400454	22.08.2023	21.08.2029	6
Котельная №12 "Луговая" г. Солыцы	счетчик холодного водоснабжения	ВСХНд-50	19346342	21.09.2019	20.09.2025	6
Котельная №14 "Ленина" д.Жильско	счетчик холодного водоснабжения	ВСХНд-15	70451501	15.07.2024	14.07.2030	6
Котельная №22 "Ретно" д. Ретно	счетчик холодного водоснабжения	ВСХНд-20	242004780	05.12.2024	04.12.2030	6
ТТУ-350 №3 п. Волот	Счетчик газа ультразвуковой	"ПРИПЦ-М"	7007590	18.12.2020	17.12.2026г	6
ТТУ-350 №3 п. Волот	счетчик холодного водоснабжения	ВСХНд-25	40291780	12.01.2021	11.01.2027г	6

Инженер-теплотехник:



Е.Г. Лыниёва

**План-график выполнения
капитального ремонта объектов Солецкого района теплоснабжения ООО "ТК Новгородская"
в 2025 год**

№ п/п	Солецкий район:	Срок выполнения
1	Котельная (котельная №6) Новгородская область, Солецкий район, г. Сольцы, ул. Лермонтова, д. 6 а кадастровый номер 53:16:0010507:27, инвентарный номер 00003661 капитальный ремонт котла КВР 1,1-95 инвентарный номер 00-00052081 с заменой конвективной и топочной частей	с 12.05.2025 по 12.07.2025
2	Котельная № 6 (котельная №22) Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а кадастровый номер 53:16:0086003:179, инвентарный номер 00003675 капитальный ремонт котла водогрейного КВ-Р- 0,4-95 инв. №60000060 № 00-00045444с заменой конвективной и топочной частей	с 12.06.2025 по 12.08.2025
3	Тепловые сети, Новгородская область, Солецкий район, Солецкое городское поселение, г. Сольцы, по ул. Матросова, Ташкентская, Лермонтова кадастровый номер 53:16:0000000:2793, инвентарный номер 00003704, 00003715, 00003718 протяженностью 3664м. Замена участка тепловой сети инвентарный номер 00003715, 00003718 от компенсатора возле ж.д. №15 по ул. Лермонтова в сторону административного здания №1 по ул. Ташкентская трубы в изоляции ППУ-ОЦ д.76 мм, протяжённость участка 250м.	с 12.05.2025 по 12.06.2025
4	Тепловые сети, Новгородская область, Солецкий район, Солецкое городское поселение, г. Сольцы, по ул. Матросова, Ташкентская, Лермонтова кадастровый номер 53:16:0000000:2793, инвентарный номер 00003704, 00003715, 00003718 протяженностью 3664м. Замена участка тепловой сети инвентарный номер 00003718 по ул. Ленинградская до ж.д.5 и до ж.д. 7, г. Сольцы. Труба ВГП д.57 мм, протяжённость участка 69,1м.	с 01.08.2025 по 29.08.2025
5	Котельная (котельная №3) Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити, кадастровый номер 53:16:0032201:49, инвентарный номер 00003658. Капитальный ремонт системы электроснабжения котельной инвентарный номер 00003658, расположенной по адресу: Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити, ул. Центральная, д.112	с 12.05.2025 по 30.06.2025
6	Котельная № 18 "Исковская", Новгородская область, Солецкий район, г. Сольцы, ул. Исковская 31а инв. № 00-012607 капитальный ремонт электроводонагревателей ЭИЗ-100И2 №1, №2	с 01.08.2025 по 18.08.2025

Инженер-теплотехник:

Е.Г. Лынёва